

Ремонт и благоустройство душевых на базе практик

- Ремонтные работы по установке душевых и подготовке их к эксплуатации завершены в июне 2021 года.
- Были установлены две точки по эксплуатации душевых: основная на 3 лейки в здании общежития №6 и резервная на 1 лейку в здании котельной.
- После установки душевых жалоб больше не поступало

Фото душевых



Фото душевых



Состояние 4 общежития

- Летом 2021 года было проведено 2 визуальных обследования по состоянию 4 общежития
- Данный объект был отключен от водоснабжения еще в зимний период 20-21 года, так как износ труб и всех коммуникации составил 100%.
- Капитальный ремонт труб и водоснабжения 6 общежития по смете, составленной работниками университета составляет около 350 тыс. рублей.
- Соответственно восстановление теплоснабжения в 4 общежитие составит около 500 тыс. рублей.
- Также был рассмотрен вариант использования помещения как сезонного, но по итогам оценки состояния общежития от 2016 года (текущее состояние хуже) общий износ составляет 62% и объект оценивается как опасный для эксплуатации. Требуют ремонта и замены, перекрытия, крыша и несущие конструкции. Общий ремонт оценивается не менее 2-3 млн рублей.
- Были приглашены специалисты и им было предложено демонтировать, и забрать стройматриал, но из-за существенного износа материала ими было отказано и было предложено демонтировать здание за 3-5 млн. рублей.
- Наше предложение – срезать все удовлетворительные объекты – смесители, трубы, тепловые элементы и пробовать в весенне-летний период начать демонтаж или своими силами (стройотряд) или законсервировать здание в текущем состоянии.

Фото 4 общежития



